

	Direction générale de l'environnement Direction de l'énergie	EN-VD-2b	Justificatif énergétique Isolation Performance globale Objet de compétence communale
	Commune : <u>Morges</u>		N° parcelle : <u>566</u>

Commune : Morges N° parcelle : 566
 Objet : Construction d'un immeuble de 5 logements Minergie avec parking souterrain

Performance globale (→ joindre le calcul)

Valeur limite respectée : oui non

Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié : oui non

Protections solaires

- Extérieures (Volets, stores)
 Intérieures
 Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

Refroidissement non
 oui → Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales

			Distribution de chaleur (plusieurs possible)			
			R	S	A	
Catégorie d'ouvrage : I = habitat collectif	SRE : <u>427,8</u>	m ²	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(R = radiateurs, convecteurs, aérochauffeurs)
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____	m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(S = chauffage au sol)
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____	m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(A = autre)
Total des surfaces : SRE : <u>427,8</u>		m ²	Altitude: <u>392</u>		m	

Exigences

Agent énergétique pour le chauffage : Electricité - PAC air-eau

Performances globales : $Q_n < Q_{h,li}$
116,5 MJ/m² < 147,1 MJ/m²

Annexes

- Calcul de la SRE, enveloppe thermique Autre : _____
 Plans (1:100) avec désignation des éléments
 Justificatif thermique
 Check-list des ponts thermiques

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

Signatures

Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise Responsable, tél. : Adresse mail : Lieu, date, signature :	Justificatif établi par : Meyer Conseils & Constructions Sàrl Chemin des Cuarroz 32b, 1807 Blonay Frédéric Meyer, 079 658 57 94 info@meyercc.ch Blonay, le 17.01.2025	A REMPLIR PAR LA COMMUNE Le justificatif est certifié complet et correct
		